

# 浅川太陽光発電所発電実績表 1994 (12-16)～ 1997 12月まで

1997年6月17日より出力4.5kWhに増設  
 実験データ取りの為に出力を4.5kWh～6.144kWh  
 の範囲で弾力的に運用しています。

		カタログ最大出力 3.07KW						実質最大出力3.036 KW	
		型式 系統連系							
月別	発電量 kwh	売り電力量 kwh	買い電力量 kwh	最高口 最高口	最高発電 実績口 kwh	消費電力 kwh	余剰電力 kwh	発電/消費 %	利用効率 %
(1994)									
12月	102	60	101	29	10	143	41	71%	9%
95 1月	286	215	210	29	15	281	5	101%	12%
96 1月	344	214	409	27	15	539	195	63%	14%
97 1月	363	234	388	15	15	516	153	70%	15%
95 2月	371	245	376	21	17	502	131	73%	18%
96 2月	330	201	393	22	17	522	192	63%	15%
97 2月	366	246	315	18	16	435	68	84%	17%
95 3月	328	226	344	5・6	16	446	118	73%	14%
96 3月	362	253	326	3	16	435	73	83%	15%
97 3月	380	281	258	11・31	17	357	23	106%	16%
95 4月	321	251	185	3	17	255	66	125%	14%
96 4月	382	295	217	3	17	304	78	125%	17%
97 4月	314	240	179	10	16	253	61	124%	14%
95 5月	276	208	158	9・27	14	225	50	122%	12%
96 5月	317	239	174	24	15	251	66	126%	13%
97 5月	295	216	161	1	15	240	55	122%	12%
95 6月	236	171	133	7	12	199	38	118%	10%
96 6月	233	169	156	3	12	220	13	105%	10%
97 6月	339	258	138	5・30	14 23	219	120	155%	11% 12%
95 7月	207	133	152	15	11	225	19	91%	9%
96 7月	301	227	158	6	14	231	70	130%	13%
97 7月	437	348	139	20 19	21 26	228	208	191%	12%
95 8月	344	246	187	28	14	285	59	120%	15%
96 8月	308	224	202	11	14	287	21	107%	13%
97 8月	603	498	178	27	27	283	319	212%	14%
95 9月	258	200	146	21	15	204	54	126%	11%
96 9月	263	201	164	11	14	225	37	116%	11%
97 9月	391	316	157	10	24	232	159	168%	9%
95 10月	335	273	168	25	15	230	105	145%	14%
96 10月	309	230	269	21	15	347	39	88%	13%
97 10月	620	534	168	26	25	254	366	244%	15%
95 11月	372	295	237	5	15	314	58	118%	17%
96 11月	274	195	322	19	14	401	127	68%	14%
97 11月	457	384	208	2	24	281	176	162%	11%
95 12月	363	253	349	1	14	460	96	79%	16%
96 12月	349	236	301	8	14	414	65	84%	15%
97 12月	532	444	308	31	25	397	135	134%	11%